

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00272 del 09/08/2019

Proposta n. 279 del 15/07/2019

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

CIG Z6F29337C4 ACQUISTO LAMPADE EMERGENZA, NUOVO REGISTRO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ALLARME INCENDIO OSTELLO

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area _____

Direttore L. RUSSO _____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area Ragioneria RUSSO LUIGI _____firma elettronica_____

Responsabile Finanziario _____

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	A05018/000			2.440,00	09.05 1.03.01.02.001
Carta, cancelleria e stampati						
BUZZI ALESSANDRO -						
CEP:	Fase LIQ.		Dare	CE - 2.1.1.01.02.001	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
				Carta, cancelleria e stampati		Debiti verso fornitori

Copia

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 105 supplemento n. 1;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del 05/02/2019;

RILEVATO CHE:

Il luogo calmo di raccolta in caso di emergenza non è adeguatamente illuminato a seguito della rottura delle lampade di emergenza esterno;

Il gruppo motopompa di emergenza richiede la manutenzione periodica;

La centrale antincendio richiede l'intervento di manutenzione periodica

Occorre aggiornare il registro di manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi antincendio.

La norma tecnica UNI- **EN 60598-2-22 (CEI 34-22)** relativa alla illuminazione di sicurezza e di emergenza prevede la distinzione tra Illuminazione di Sicurezza ed Illuminazione di Emergenza.

- Per illuminazione di sicurezza si intende l'illuminazione che consente l'esodo in situazioni in cui questo si renda necessario
- Per illuminazione di emergenza si intende l'illuminazione che garantisce il livello di illuminamento necessario in condizioni per le quali viene a mancare l'illuminazione ordinaria.

L'aggiornamento della norma tecnica prevede che la via di esodo deve essere illuminata in modo SA (sempre acceso) e non più SE (solo emergenza) e pertanto è auspicabile che l'illuminazione del percorso di esodo del corridoio interno privo di illuminazione naturale sia permanentemente attiva mentre relativamente al salone, alla cucina e agli altri locali dotati di illuminazione naturale è possibile continuare a utilizzare apparecchiature che entrano in funzione solo in caso di emergenza,

Alcune lampade di emergenza dell'ostello devono essere riacquistate in quanto arrivate al termine della loro vita utile e non è conveniente provvedere alla sola sostituzione delle batterie;

In particolare occorre sostituire con più moderne e funzionali apparecchiature

- lampade esterne percorso da cucina a luogo calmo numero 3, 60 minuti IP 65 **SE** 200 lumen
- lampada illuminazione emergenza esterna luogo calmo numero 120 minuti 1 SE 800 lumen IP 65
- lampada illuminazione di sicurezza esterna via esodo/luogo calmo 60 minuti **SA** 200 lumen IP 65
- lampade illuminazione di sicurezza corridoio interno 1 ora **SA** 200 lumen IP 43

Rilevato che gli interventi in questione sono realizzabili dalla impresa BUZZI di Rieti che dispone delle necessarie qualificazioni

rilevato che la stessa ditta Buzzi offre, rispetto ai prezzi di cui al prezziario Opere Pubbliche (Prezziario unico centro Italia) per beni confrontabili un ribasso tale da rendere conveniente l'affidamento ;

ACQUISITI i pareri di rito

ACQUISITO il DURC della ditta BUZZI impianti INAIL_17349103

DETERMINA

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
2. Di impegnare la somma di euro 2440.00 a favore della ditta BUZZI IMPIANTI
3. Di provvedere alla registrazione contabile dell'atto ed alla liquidazione della fattura una volta accettata la merce
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente

PROT 44

Spett. le
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia
Via Roma 33 Varco Sabino
02020 Varco Sabino (RI)

OGGETTO : offerta manutenzione impianti antincendio dell'Ostello Marcetelli

Sostituzione di n1 lampade emergenza durata minima 1 ora 200 lumen ip 65 in sa In riferimento vs .
richiesta del 2/07/2019 prto n 0001479 riguardante la manutenzione straordinaria urgente presso
L'ostello "IL GIRO" vs. proprietà sito in Marcetelli, via Teglieto s.n.c.

Controllo centralina emergenza con sostituzione delle batterie . cad. € 40,00 x5 tot.. € 200,00

Controllo pompa antincendio con prova di funzionamento € 170,00

Controllo centralina antincendio con sostituzione batterie presenti e verifica funzionamento guasti
presenti e aggiornamento registri controllo € 250,00

Verifica funzionamento illuminazione di emergenza € 160,00

Sostituzione di n 3 lampade emergenza durata minima 1 ora 200 lumen grado di protezione IP 42
modalità di funzionamento SEMPRE ACCESA cad.€ 130,00 x3 tot. € 390,00

Sostituzione di n1 lampade emergenza durata minima 2 ore 800 lumen grado di protezione IP 65
modalità di funzionamento SOLO EMERGENZA € 180,00

Sostituzione di n 1 lampade emergenza durata minima 1 ora 200 lumen grado di protezione IP 65
modalità di funzionamento SEMPRE ACCESA .€ 170,00

Sostituzione di n 3 lampade emergenza durata minima 1 ora 200 lumen grado di protezione IP 65
modalità di funzionamento SOLO EMERGENZA cad € 160,00 x3 tot. € 480,00

Totale offerta di €. 2.000,00 iva esclusa

Restando in attesa di un Vs. favorevole riscontro, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti saluti.
Alessandro Buzzi

BUZZI IMPIANTI - Via Luigi Cipriani, 258/F Int.3 02100 Rieti (RI) Tel. fax 0746.790579 P.IVA 00612500579 –
Cod s.d.i. RWB54P8 e mail info@buzzi-impianti.it buzzialessandro@virgilio.it Pec buzzi-pianti@pecimprese.it

D09. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA

APPARECCHI

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

D09001	da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in emergenza:		
a	6 W, con flusso luminoso non inferiore a 70 lumen	cad	80,86
b	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lumen	cad	136,86
c	11 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 160 lumen	cad	139,08
d	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	177,92
e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	206,59
D09002	da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente con lampada fluorescente in emergenza:		
a	6 W, con flusso luminoso non inferiore a 70 lumen	cad	117,80
b	8 W, con flusso trasparente non inferiore a 120 lumen	cad	189,29
c	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	233,30
d	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	228,69
	Apparecchio di illuminazione installato a bandiera, IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente, batteria al piombo, visibilità garantita secondo EN 1838:		
D09003	non permanente:		
a	2 x 6 W	cad	216,65
b	2 x 8 W	cad	243,18
D09004	permanente:		
a	2 x 6 W	cad	259,16
b	2 x 8 W	cad	316,01
D09005	Apparecchio di illuminazione installato a bandiera, IP 40, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, con lampada fluorescente 2 x 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lumen in emergenza	cad	250,81
	Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 120 ÷ 180 minuti di autonomia:		
D09006	non permanente in emergenza:		
a	6 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lumen	cad	163,74
b	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lumen	cad	211,50
c	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen	cad	157,62
d	2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lumen	cad	277,32
D09007	permanente in emergenza:		
a	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 110 lumen	cad	264,23
b	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen	cad	220,98
c	2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lumen	cad	314,03
D09008	Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V in emergenza:		
a	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 170 lumen	cad	190,61
b	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lumen	cad	212,97
c	2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	274,89
d	24 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lumen	cad	222,45
D09009	Sistema di alimentazione in emergenza installato su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al NiCd, indicatori LED, per illuminazione permanente:		
a	18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti	cad	88,72
b	18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti	cad	143,11
c	36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti	cad	189,37